

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sistem de încălzire și alimentare cu gaze naturale Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu”

Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj;

Având în vedere:

- referatul nr. 44145/23.10.2018 al Serviciului Investiții;
- expunerea de motive nr. 44380/23.10.2018 a Primarului Municipiului Târgu Jiu;
- Proiectul nr. 296/2018, întocmit de S.C. DEPREX PREST S.R.L., înregistrat la Primăria Municipiului Târgu Jiu cu nr. 44246/23.10.2018;
- prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
- prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d și alin.6, lit. a, pct. 11 și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;
- avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 45 și art. 115, alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Sistem de încălzire și alimentare cu gaze naturale Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu”.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sistem de încălzire și alimentare cu gaze naturale Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu”, după cum urmează:

Indicatori tehnico-economici:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Valoare totală: | 106.152,00 lei; |
| - din care C+M: | 69.267,32 lei. |
| 2. Capacități: | |
| - Corpuri încălzire din oțel | 46 buc.; |
| - Țeavă cupru | 534,00 m.; |
| - Țeavă oțel | 36,00 m.; |
| - Centrală termică 35 kw | 3 buc. |
| 3. Durata de realizare | 2 luni. |

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Juridică și Administrație Publică, Direcția Economică, Direcția Tehnică și Managementul Calității și Serviciul Investiții.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Juridice și Administrație Publică, Direcției Economice, Direcției Tehnice și Managementul Calității, Serviciului Investiții, Primarului Municipiului Târgu Jiu și Instituției Prefectului - Județul Gorj.

INIȚIATORUL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE,

PRIMAR,
Marcel-Laurențiu Romanescu



AVIZAT,
SECRETAR,
Grigore Jianu

REFERAT

privind aprobarea Studiului de fezabilitate
și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
“Sistem de încălzire și alimentare cu gaze naturale Poliția Locală a municipiul Târgu Jiu”

Denumirea obiectivului de investiții: “Sistem de încălzire și alimentare cu gaze naturale Poliția Locală a municipiul Târgu Jiu”

Amplasament : Județul Gorj, Municipiul Târgu Jiu, strada Aleea Minerilor, Bl.4 , Sc.1, proprietatea Municipiului Tg-Jiu

Elaboratorul Studiului de Fezabilitate : S.C. DEPREX PREST S.R.L. Târgu Jiu

Necesitatea si oportunitatea investitiei :

Scopul investiției este înlocuirea instalației de încălzire existentă și realizarea unui sistem de încălzire din sursa proprie cu centrale termice functionand cu combustibil gaze naturale .

In momentul de fata asigurarea confortului termic in sediul institutiei mentionate mai sus se prezinta astfel:

- Incalzirea se realizeaza cu sobe de teracota echipate cu arzatoare functionand cu combustibil gazos;
- exista instalatie de utilizare gaze naturale dar care nu corespunde cerintelor impuse de tema de proiectare (diametru subdimensionat , pozare incorecta a tevii)

Solutia propusă:

Se propune realizarea sistemului de încălzire si alimentare cu gaze naturale a sediului Poliției Locale din strada Aleea Minerilor, Bl.4,Sc.1, municipiul Tg-Jiu.

Din condiții igienico-sanitare , pentru creșterea gradului de confort, precum si pentru protecția mediului , sediul va fi dotat cu 3 centrale termice proprii cu puterea de 35 kW cu tiraj forțat si cameră de ardere etanșă in condensatie pentru preparare agent termic de încălzire si apa caldă de consum menajer.

Încălzirea se va asigura cu corpuri de încălzire statice din oțel dimensionate corespunzător sarcinii termice calculate, iar țevile circuitelor de încălzire vor fi din conducte de cupru .

Instalația de utilizare gaze naturale va fi dimensionată pentru alimentarea centralelor termice .

Se vor prevedea dispozitive de siguranță : electrovane cu senzori , prize de aer si ventilații ale spațiilor in care sunt amplasați receptorii de gaze naturale.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Studiul de Fezabilitate și următorii indicatori tehnico-economici:

Valoare totală investiție: 106.152,00 lei
Din care C + M 69.267,32 lei

Capacități:

- Corpuri încălzire din oțel 46 buc.
- Țeava cupru 534,00 m
- Țeava otel 36,00 m
- Centrala termică 35 kw 3 buc.


Durată de realizare: - 2 luni

În conformitate cu Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale, Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată și actualizată și Legea Bugetului de Stat nr.2/2018, documentațiile tehnico - economice sunt aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu.


VICEPRIMAR,
Aurel Popescu



DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Marius- Valentin Ionescu




DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Narcisa Cristea



ȘEF SERVICIUL INVESTIȚII
Ing. Raul Chiriac





Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși nr.19, Tg-Jiu, Județul Gorj, România
Tel. 40.253.213317, Fax. 40.253.214878, www.targuiiu.ro, e-mail: primaria.targuiiu@xnet.ro

Nr. 44380..... din 23.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Sistem de încălzire și alimentare cu gaze naturale Poliția Locală a municipiului Târgu Jiu”

Având în vedere:

- referatul de specialitate nr. 44145 din 23.10.2018 al Serviciului Investiții;
- necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu prevederile art. 10, alin. 4, lit. c, din H.G. nr. 907 din 29.11.2016, după încheierea contractelor de achiziție;


consider oportună aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție, pentru obiectivul de investiții “Sistem de încălzire și alimentare cu gaze naturale Poliția Locală a municipiului Târgu Jiu”.

PRIMAR,

Marcel-Laurențiu Romanescu



S.C DEPREX PREST SRL Tg-Jiu
Loc.Tg-Jiu , Str.22 Decembrie 1989 , Nr.76 , Jud.Gorj ;
Telefon : 0253/237077 ; mobil : 0745613503 ;
Fax : 0253/237077
Email ;elena.mocioi@yahoo.ro



ADRESA DE INAINTARE

Catre Primaria Municipiului Tg-Jiu
Loc.Tg-Jiu , B-dul. Constantin Brancusi , nr.19 , Jud.Gorj , Romania
Telefon : 0253205036 ;
Fax : 0253211661

Alaturat va inaintam documentatia aferenta investitiei : "SISTEM DE INCALZIRE SI ALIMENTARE CU GAZE

NATURALE POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI TG-JIU

dupa cum urmeaza:
STUDIU FEZABILITATE - 2 exemplare

Data completarii 23.10.2018



S.C. DEPREX PREST SRL Tg-Jiu
.....

S.C. DEPREX PREST S.R.L.	SISTEM DE INCALZIRE SI ALIMENTARE CU GAZE NATURALE POLITIA LOCALA MUNICIPIUL TG-JIU	Data: 2018
	FAZA SF	Proiect Nr. 296

STUDIU DE FEZABILITATE

SISTEM DE INCALZIRE SI ALIMENTARE CU GAZE NATURALE LA POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI TG-JIU

BENEFICIAR: MUNICIPIUL TG-JIU

PROIECTANT: S.C. DEPREX PREST S.R.L. TG-JIU

