

## HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Instalație de stingere, detectare, semnalizare și avertizare la incendiu la Școala Generală Sfântul Nicolae, Municipiul Târgu Jiu – corp C4”**

Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj;  
Având în vedere:

- adresa nr. 2/22.11.2019 a S.C. SCUAR S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Târgu Jiu cu nr. 53169/25.11.2019, însoțită de Proiectul nr. 27/2019, întocmit de S.C. SCUAR S.R.L.;
- raportul de specialitate nr. 25037/18.06.2020 al Serviciului Investiții;
- referatul de aprobare nr. 25230/18.06.2020 al Primarului Municipiului Târgu Jiu;
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a Finanțelor Publice;
- prevederile Legii nr. 5/2020 a Bugetului de Stat pe anul 2020;
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Instalație de stingere, detectare, semnalizare și avertizare la incendiu la Școala Generală Sfântul Nicolae, Municipiul Târgu Jiu – corp C4”.

**Art.2.** Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Instalație de stingere, detectare, semnalizare și avertizare la incendiu la Școala Generală Sfântul Nicolae, Municipiul Târgu Jiu – corp C4”, după cum urmează:

### Indicatori tehnico-economici

- 1. Valoare totală:** **211.031,50 lei;**  
Din care -construcții montaj **144.000,00 lei.**
- 2. Capacități:**
  - rețea alimentare cu apă;
  - rezervor;
  - hidranți;
  - centrală de detecție;
  - detectori.
- 3. Durata de execuție:** **2 luni.**


**Art.3.** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Juridică și Administrație Publică, Direcția Economică, Direcția Tehnică și Managementul Calității și Serviciul Investiții.

**Art.4.** Prezenta hotărâre se comunică Direcției Juridice și Administrație Publică, Direcției Economice, Direcției Tehnice și Managementul Calității, Serviciului Investiții, Primarului Municipiului Târgu Jiu și Instituției Prefectului- Județul Gorj.

**INIȚIATORUL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE,**

**PRIMAR**

**Marcel – Laurentiu Romanescu**



**AVIZAT,  
SECRETAR GENERAL,  
Grigore Jianu**

ROMÂNIA  
JUDEȚUL GORJ  
MUNICIPIUL TÂRGU JIU  
Nr. 25230 din 18.06.2020

**REFERAT DE APROBARE,**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Instalație de stingere, detectare, semnalizare și avertizare la incendiu la Școala Generală Sfântul Nicolae, Municipiul Târgu Jiu – corp C4”**

**Având în vedere:**

- adresa nr. 2/22.11.2019 a S.C. SCUAR S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Târgu Jiu cu nr. 53169/25.11.2019, însoțită de Proiectul nr. 27/2019, întocmit de S.C. SCUAR S.R.L.;
- raportul de specialitate nr. 25037/18.06.2020 al Serviciului Investiții;
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a Finanțelor Publice;
- prevederile Legii nr. 5/2020 a Bugetului de Stat pe anul 2020;
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 139, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Față de cele arătate mai sus, în considerarea condițiilor de oportunitate, propun adoptarea hotărârii în conținutul și forma din proiect.

**PRIMAR,**  
**Marcel-Laurențiu Romanescu**



## RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

### **“Instalație de stingere, detectare, semnalizare și avertizare la incendiu la Școala Generală Sfântul Nicolae, municipiul Târgu Jiu – corp C4”**

**Denumirea obiectivului de investiții:** “Instalație de stingere, detectare, semnalizare și avertizare la incendiu la Școala Generală Sfântul Nicolae, municipiul Târgu Jiu- corp C4”

**Elaboratorul documentației :** S.C. SCUAR S.R.L.

#### **Situația existentă și necesitatea investiției:**

Clădirea C4 are capacitatea maximă simultană mai mare de 200 persoane, aria construită mai mare de 600 m<sup>2</sup> și mai mult de două niveluri supraterane.

Necesitatea și oportunitatea investiției:

- Procesul Verbal de Control la Școala Generală Sfântul Nicolae, privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, înregistrat la Primăria Târgu Jiu cu nr.23955/31.05.2019 ;
- Modificările aduse ordinului nr.6025/25.10.2018 - normativul P119/3-2015, art.3.3.1,alin.1, litera a), obligă echiparea cu instalație de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu a clădirilor civile cu destinația de învățământ care adăpostesc peste 200 de persoane.
- Condițiile impuse prin art.4.1, alin.1, litera g) și art.6.1., alin.4, litera e) din Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, indicativul P 118 – 99;
- Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Pparte a II a – Instalații de stingere, indicativ P 118 /2- 2013(modificat în noiembrie 2018);
- Ordinul M.A.I.nr.163/2007 privind Normele generale de apărare împotriva incendiilor.

#### **Soluția propusă:**

Datorită nivelului scăzut de presiune pe rețeaua de alimentare cu apă a orașului, se propune amplasarea în curtea școlii a unui rezervor având capacitatea de 2 metri cubi.

În vecinătatea rezervorului se va construi stația de pompare.

Realimentarea trebuie să se facă automat, prin intermediul unui robinet cu plutitor.

Hidranții de incendiu interiori se vor monta aparent sau pe zid, într-o cutie specială, la înălțimea de 1,50 m de la pardoseală, marcându-se corespunzător.

Sistemul de detectare și alarmare în caz de incendiu are rolul de a avertiza optic și acustic existența unor începuturi de incendiu și să ofere grad ridicat de securitate a ocupanților clădirii.

Instalația de supraveghere la incendiu este formată din:

- centrala de supraveghere;
- detectori multisenzori de fum;
- detectori multisenzori combinați, de temperatură și fum;
- detectori de CO<sub>2</sub>;
- module de intrare/ieșire pentru transmiterea comenzilor de alarmă la sistemele de evacuare fum și gaze fierbinți;
- butoane de alarmă;
- sirene de exterior cu flash;
- sirene de interior cu flash;

După finalizarea lucrărilor, traseele afectate vor fi aduse la starea inițială.

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să aprobați Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

## Indicatori tehnico economici:

1. **Valoare totală:** **211.031,50 lei**  
Din care - construcții montaj **144.000,00 lei**


### 2. Capacități:

- rețea alimentare cu apă
- rezervor
- hidranți
- centrală de detecție
- detectori


3. **Durată de execuție** **2 luni**

In conformitate cu Legea 273/2006 a Finanțelor publice locale, O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și Legea Bugetului de Stat nr.5/2020 , documentațiile tehnico - economice sunt aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu.


Viceprimar,  
Aurel Popescu




Director Executiv,  
Narcisa-Virginia Cristea



Director Executiv,  
Marius - Valentin Ionescu



Director Executiv Adj,  
Raul Chiriac



Întocmit,  
Corina Fierăscu

